



Iglicę odgromową zamontować  
na słupie  
stalowym ocynkowanym o  
wysokości  $h=19\text{m}$   
Zwód pionowy instalacji odgromowej  
prowadzony wewnątrz iglicy  
odgromowej  
wykonany z płaskownika Cu  
P30x4mm.

<div><div>LOTTRONIC</div><div>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</div></div>	
<div>LOTTRONIC LIGHT SYSTEM SP. Z O.O. UL. SOBIESKIEGO 7, 40-082 KATOWICE TEL / FAX : (0-32) 253-050-21 / 253-05-22 mail: katowice@lottronic.com.pl KRS: 0000269379 NIP: 631-22-61-132 REGON: 276863896 Ratifikacja Bank O/K-cc: 41 1750 1237 3000 0000 02 7 7986 BRE Bank S.A. O/K-cc: 54 1140 1378 3000 590 2800 1001</div>	
INWESTOR:	ADLER BIOGAZ Sp. z o.o. UL. SZOSA BARANOWICKA 62A 15-521 BIAŁYSTOK
ADRES INWESTYCJI:	DZ. EW. GEOD. 1028/11 RYBOLY GM. ZABŁUDÓW
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY EKWIPOTENCJALIZACJI ORAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ BIOGAZOWNI ROLNICZEJ RYBOLY
RYSUNEK:	Maszt odgromowy - PRZEKRÓJ
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. KRZYSZTOF STALMACH (nr upr. 137/90)
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. EDWARD MOROZ (nr upr. 120/75)
OPRACOWAŁ:	MICHAŁ HATTWICH KAMIL BRUDNY
SKALA:	1:500
DATA:	4 STYCZNIA 2013
EDYCJA RYS.	01
NR RYS.	PW-RUO-05